



Sikkerhedsstandard

BRAND

GLOSTRUP HOSPITAL

Alle ansatte sikrer

- Flugtveje arealer, nødudgange og trapper, skal være frie.
- Som nødløsning kan der midlertidigt stå max 2 senge på gange og i flugtveje. De må placeres i henhold til indretningsplan.
- Brandslukningsudstyr skal være tilgængeligt.
- Automatiske branddøre og brandporte skal kunne lukke uden hindringer. Døre må ikke være fastholdt af kiler, møbler eller lignende.
- Levende lys er ikke tilladt.
- Opladning sker i specielt afmærkede områder el. i depot rum. Intet brændbart oplag inden for 2 meter.

Afdelingsledelsen sikrer

- Personalet – og særligt nyansatte – er informeret og instrueret i sikkerhedsregler, instrukser og materiel.
- Alle ansatte skal gennemføre et kursus i elementær brandslukning.

Driftsafdelingen sikrer

- Årlig gennemgang med brandmyndighed.
- Årlig brandøvelse på udvalgt afdeling.
- At udendørs oplag er placeret mindst 10 meter fra bygningsåbning.
- At brandvæsenets køre- og redningsveje friholdes.
- Udlevering af "Instruks for fremmede håndværkere" inden arbejde begyndes